



## ИНСТРУКЦИЯ По пожарной безопасности в ГБУ ДО РМЭ «СДЮСШОР по плаванию»

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1 Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2 Эвакуационные проходы, тамбуры, лестницы не загромождать каким - либо оборудованием и предметами.
- 1.3 В период пребывания в здании людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.
- 1.4 Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5 Установки пожарной автоматики должны эксплуатировать в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
- 1.6 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.7 Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам напор воды. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
- 1.8 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.9 На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения.
- 1.10 В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.11 По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть и электросеть.

### 2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 2.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2 Курить в помещениях учреждения.
- 2.3 Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 2.4 Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и др. лицам.
- 2.5 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся горючие жидкости и др. легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.6 Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.7 Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 2.8 Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.9 Оставлять без присмотра включенные в сеть приборы.
- 2.10 Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
- 2.11 Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в помещениях людей без письменного приказа.
- 2.12 Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, производить отогревание труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

### 3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

- 3.1 Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону «01».
- 3.2 Немедленно оповестить людей о пожаре сообщить руководителю или заменяющему его работнику. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать людей из здания.
- 3.3 Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.4 Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня на смежные помещения.
- 3.5 Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.6 Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.
- 3.7 Встретить пожарную охрану.